

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2012 г. N 132-ПК

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области от 13.12.2012 N 205-ПК,
от 22.05.2013 N 38-ПК, от 20.05.2015 N 61-ПК, от 25.11.2015 N 168-ПК,
от 25.05.2016 N 41-ПК, от 13.07.2016 N 60-ПК, от 31.05.2017 N 38-ПК)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года N 1067-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2010, 19 ноября, N 412-413) с изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года N 31-УГ ("Областная газета", 2011, 26 января, N 18) и от 15 сентября 2011 года N 819-УГ ("Областная газета", 2011, 23 сентября, N 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области постановляет:

1. Утвердить с применением расчетного метода и ввести в действие с 01.09.2012 нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории муниципального образования "город Екатеринбург" (прилагаются).
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 22.05.2013 N 38-ПК)

1.1 - 1.1.4. Утратили силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 13.07.2016 N 60-ПК.

2. Рекомендовать органу местного самоуправления признать утратившим силу действующий нормативно-правовой акт об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с даты вступления в силу настоящего Постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

4. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
В.В.ГРИШАНОВ

Утверждены
 Постановлением
 РЭК Свердловской области
 от 27 августа 2012 г. N 132-ПК

**НОРМАТИВЫ
 ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И
 ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"**

Список изменяющих документов
 (в ред. Постановлений РЭК Свердловской области
 от 22.05.2013 N 38-ПК, от 31.05.2017 N 38-ПК)

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, КУБ. МЕТР В МЕСЯЦ НА 1 ЧЕЛОВЕКА			
N п/п	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению	по водоотведению
1	2	3	4
1	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ И ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ:		
1.1	С ваннами длиной 1500 - 1700 мм		
	4,85	4,01	8,86
1.2	С ваннами сидячими длиной 1200 мм		
	3,85	2,81	6,66
1.3	С ваннами без душа		
	3,80	2,56	6,36
1.4	С душами (без ванн)		
	3,55	2,44	5,99
1.5	Без ванн и душа		
	3,25	1,56	4,81
2	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ:		
2.1	С ваннами длиной 1500-1700 мм		
	3,46	0	3,46
2.2	С ваннами сидячими длиной 1200 мм		
	3,23	0	3,23
2.3	С душами (без ванн)		
	3,19	0	3,19

2.4	Без ванн и душа		
	3,01	0	3,01
2.5	С ваннами длиной 1500 - 1700 мм с газоснабжением		
	4,36	0	4,36
2.6	С ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением		
	4,13	0	4,13
2.7	Без ванн и душа с газоснабжением		
	3,64	0	3,64
2.8	С ваннами длиной 1500 - 1700 мм с водонагревателями на твердом топливе		
	3,91	0	3,91
2.9	С ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе		
	3,68	0	3,68
2.10	Без ванн с водонагревателями на твердом топливе		
	3,82	0	3,82
2.11	С ваннами длиной 1500 - 1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями		
	6,61	0	6,61
2.12	С ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями		
	5,26	0	5,26
2.13	С душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями		
	4,81	0	4,81
2.14	Без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями		
	4,27	0	4,27
2.15	С ваннами длиной 1500 - 1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями		
	7,51	0	7,51
2.16	С ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями		
	5,71	0	5,71
2.17	Без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями		
	4,90	0	4,90
2.18	С подогревом воды бойлером, установленным в жилом помещении		

	7,96	0	7,96
3	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ И ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ:		
3.1	С общими душевыми		
	2,55	1,67	4,22
3.2	С душевыми по секциям		
	2,90	1,67	4,57
3.3	С душевыми в жилых комнатах		
	3,10	1,92	5,02
3.4	С общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми		
	3,45	2,36	5,81
3.5	С ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми в секции		
	3,65	2,60	6,26
3.6	С общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми		
	3,00	1,80	4,80
3.7	С сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции		
	3,25	2,07	5,32
3.8	Без ванн и душевых		
	2,35	0,95	3,30
4	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ:		
4.1	С общими душевыми		
	1,93	0	1,93
4.2	С душевыми по секциям		
	2,56	0	2,56
4.3	С душевыми в жилых комнатах		
	2,38	0	2,38
4.4	Без ванн и душевых		
	1,22	0	1,22
5	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ (В СЛУЧАЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЕМ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ):		

5.1	С ваннами длиной 1500 - 1700 мм		
	4,85	4,01	8,86
5.2	С ваннами сидячими длиной 1200 мм		
	3,85	2,81	6,66
5.3	С ваннами без душа		
	3,80	2,56	6,36
5.4	С душами (без ванн)		
	3,55	2,44	5,99
5.5	Без ванн и душа		
	3,25	1,56	4,81
6	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА КОРИДОРНОГО ИЛИ СЕКЦИОННОГО ТИПА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ (В СЛУЧАЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЕМ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ):		
6.1	С общими душевыми		
	2,55	1,67	4,22
6.2	С душевыми по секциям		
	2,90	1,67	4,57
6.3	С душевыми в жилых комнатах		
	3,10	1,92	5,02
6.4	С общими ваннами длиной 1500 - 1700 мм и душевыми		
	3,45	2,36	5,81
6.5	С ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции		
	3,65	2,60	6,26
6.6	С общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми		
	3,00	1,80	4,80
6.7	С сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции		
	3,25	2,07	5,32
6.8	Без ванн и душевых		
	2,35	0,95	3,30
7	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ХОЛОДНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ПРИ НАЛИЧИИ ВОДОПРОВОДНОГО ВВОДА:		

	1,66	0	1,66
8	МНОГОКВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЖИЛЫЕ ДОМА БЕЗ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КОЛОНКАМИ		
	0,90	0	0,90
<p>НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ, КУБ. МЕТР В МЕСЯЦ НА 1 КВ. МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ</p> <p>Утратили силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 31.05.2017 N 38-ПК</p>			

Примечание утратило силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 31.05.2017 N 38-ПК.

К Постановлению
РЭК Свердловской области
от 27 августа 2012 г. N 132-ПК

Утратило силу. - Постановление РЭК Свердловской области от 13.07.2016 N 60-ПК.
